

1. ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуги)

№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Единицы измерения	Норматив	Фактическая величина *	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8
	Крыльцо/входная площадка входная площадка						
	Высота площадки	см	-	5			справочно
	Габариты площадки: ширина x глубина	см	> 220 x 220	150*150	к		
	Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см		наличие	отсутствует	к, о, с	установить	
	Нескользящее покрытие		наличие	наличие	к, о, с		
м	Навес		наличие	наличие	к, о		
	Лестница наружная		наличие	отсутствует,		установить	
	Нескользящее покрытие		наличие	наличие	о, с, г		
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверху и внизу (ширина)	см	80	отсутствуют	с	реконструкция	
	Желтая контрастная окраска первой и последней ступеней		наличие		с		
	Поручни с двух сторон:		наличие	отсутствуют	о		
	- на высоте	см	90	наличие	о, с		